MG/DEA Janvier 2009

Des réseaux séparés pour les eaux usées et les eaux pluviales sont en cours de réalisation ou en projet dans la commune.

DEA s'est étonné de l'absence de séparateur d'hydrocarbures avant rejet des EP dans un ruisseau et a demandé à la Mairie de vérifier auprès du Grand Lyon la conformité avec la récente Loi sur l'eau.

